

Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo del “Nuovo edificio universitario polifunzionale sito tra via Gradenigo e via Ognissanti”.

Codice CUP: C99D12000420005

Codice CIG: B27FB46BD6

FAQ n. 1

COMUNICAZIONE N. 1 del 6 agosto 2024

DOMANDA	RISPOSTA
1) In merito alla gara in oggetto, con la presente sono a richiedere i seguenti chiarimenti: 1.Conferma che i laboratori con attività didattica sono equiparati ad una destinazione CATEGORIA B: EDIFICI ADIBITI AD UFFICI come indicato dalla tabella 1 del DPCM 05/12/97. 2.Si chiede di esplicitare i valori minimi da rispettare dei descrittori acustici indicati nel prospetto I UNI 11367, in combinato disposto con il DPCM 05/12/97, per l'ottemperanza dei criteri CAM di cui al Decreto del 23/06/2022.	1) Con riferimento al primo quesito si conferma che i laboratori con attività didattica sono equiparati alla “CLASSE B: EDIFICI ADIBITI AD UFFICI” secondo la tabella 1 del DPCM 05/12/97. Con riferimento al secondo quesito si specifica che i valori da rispettare sono descritti nel paragrafo 3.2 dell'elaborato “80.01_132_PD_Q_REL-001_00 - relazione previsionale dei requisiti acustici passivi” e corrispondono almeno a quelli previsti dalla classe II del prospetto 1 della norma UNI 11367.

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Antonella Parisen Toldin